

Debreceni
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Hatósági Osztály

Kelemen Gergő t. fhdgy.

06-30-235-8004

Gergo.kelemen@katved.gov.hu



Tűzvédelem

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

E törvény hatálya kiterjed

Magyarország területén tartózkodó *magánszemélyekre;*

Magyarország területén levő *jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire,*



Tűzvédelem

tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a *tűzoltási feladatok ellátása*, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása

A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.



Tűzvédelem

tűzmegeelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység;



Tűzvédelem

tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása;

(Tűzriadó terv: tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit)



Tűzvédelem

tűzvizsgálat: a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység, amelynek célja olyan tűzmegeelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegeelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására;



Tűzjelzés

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös önkormányzati hivatalnak).



A tűzjelzés történet:

- hangos szóval

-hangosbemondóval, szócsővel

- telefonon (mobil, vonalas)

-beépített automatikus tűzjelző berendezés
(ellenőrzés, karbantartás fontossága)



Hívható számok

105

112



A tűzoltás:

- tűzoltó anyagok/eszközök

- víz(tulajdonsága, elérhetősége,
használhatósága, mennyisége, ára)

- porral oltó készülék (megléte,
hozzáférhetősége, megfelelősége,
alkalmazása)

-gázzaloltó készülék

- habbaloltó készülék





259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

**a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és
balesetbiztosításáról**



45 szabálytalanság (23 kötelezően kiszabandó)

A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben, továbbá a Ksktv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat **1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36.** sorában rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása **kötelező.**



1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő
100 000 1 000 000
2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges
200 000 3 000 000
3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő
100 000 1 000 000
4. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkiárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképeség nem biztosított
30 000/kijárat 45 000/kijárat



5. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkiárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképeség nem biztosított

60 000/kijárat 90 000/kijárat

6. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkiárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal

200 000/kijárat 300 000/kijárat

7. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkiárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal

300 000/kijárat 400 000/kijárat



8. Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése

60 000 500 000

12. Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított

50 000 1 000 000

13. Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása

50 000 1 000 000

14. Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása

30 000 2 000 000



15. A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése
100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy

16. a) Tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)
50 000/készülék

b) Tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)
30 000/készülék!!??



17. Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, **karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya,** működésének akadályozása, ha a védett tér

a) legfeljebb 100 m² alapterületű:
100 000/rendszer 400 000/rendszer

b) 101-500 m² alapterületű:
200 000/rendszer 1 000 000/rendszer

c) 500 m² feletti alapterületű:
400 000/rendszer 2 000 000/rendszer

