

# **KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS**

**A kiürítés számítást a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége végezte el. A hivatalos szakhatósági állásfoglalás a következő oldalon található.**

**Debrecen, 2011. november 14.**



## DEBRECENI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. Levélcím: 4001 Debrecen. Pf: 208.  
Telefon: +36 (52) 523-523 Fax: +36 (52) 523-512  
E-mail: [tuzoltosag@dehot.hu](mailto:tuzoltosag@dehot.hu) Web: [www.tuzoltosagdb.atw.hu](http://www.tuzoltosagdb.atw.hu)

**Ügyiratszám:** S/690/ /2011.

**Tárgy:** Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatti Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományok Centrumának főépületében zenés táncos rendezvény vonatkozásában, rendezvénytartási engedély iránti kérelemmel kapcsolatos szakhatósági állásfoglalás.

**Hivatkozási szám:** 223699/2011.

**Ügyintézőjük:** Gyulai Szabó Panna

**Ügyintéző:** Papp Áron t. fhdgy.

**Telefonszám:** 06-52/523 528

### SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományok Centruma (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. szám) kérelmére, Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatti ingatlan, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományok Centrumának főépületében tartani kívánt zenés táncos rendezvény megtartásához tűzvédelmi szempontból:

### HOZZÁJÁRULOK

**az alábbi kikötések mellett:**

- 1.) A rendezvény idején, a rendezvény helyszínétől szolgáló épületrészben, a dolgozói létszámmal együtt, egy időben maximálisan 622 fő tartózkodhat.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni fellebbezés keretében támadható meg.

Az eljárás során szakhatóságunk részéről költség nem merült fel.

### INDOKOLÁS

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport a tárgyi engedélyezési eljárásban szakhatóságként kereste meg tűzoltóságunkat. A megkereséshez csatolt dokumentációt, valamint a helyszínt tűzvédelmi szempontból megvizsgáltuk, és a fenti előírásokkal hozzájárultunk a Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatti Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományok Centrumának főépületében tartani kívánt zenés táncos rendezvény megtartásához.

**A rendelkező részben foglaltakat az alábbi jogszabályok alapján tettük meg:**

- 1.) 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 291. §. b) pontja alapján:

„Az építményeket úgy kell kialakítani, hogy:

- b) a benttartózkodó és önálló menekülésre képes személyek az előírt normaidőn belül biztonságos helyre vagy védett térbe távozhassanak?


A kérelmező 2500 főt jelölt meg a rendezvénytartási engedély kérelemben, a benyújtott kiürítés számítás alapján 1400 fő kiürítése biztosított. A számítást átvizsgálva, megállapítottam, hogy a számítás hibát tartalmaz, mivel az emeleti szintről 110 főt, az aula helyiségből 512 főt lehet kiüríteni, mivel az aulából közvetlenül a szabadba nyíló ajtók vannak, melyek összesített szélessége 8,2 méter. A kiürítésre 1,5 perc van norma idő szerint. A norma idő és az ajtó szabad szélességével számolva 512 főt kapunk, melyhez az emeleti szintről a 110 főt hozzá adva kapjuk a megengedett össz létszámot, mely 622 fő.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján zártam ki, és e jogszabályi helyre tekintettel adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A szakhatósági állásfoglalást a 261/2009. (XI. 26.) kormányrendelet 3. § (1) bekezdése, a 23/2011 (III. 8) Korm. r. 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján biztosított jogkörömben – a 11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet 1. § (1) bekezdéséhez tartozó mellékletben meghatározott illetékességi területen eljárva – adtam ki.

Kelt: Debrecen, 2011. november 14.

Tisztelettel:



- Kapja:** 1. DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.)  
2. Irattár